

避雷設備の設計・施工例

No. 1 事務所ビル(RC造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等
- 環境条件～一般市街地、建物外周に舗装あり、敷地に余裕あり
- 土質～粘土質 ● 躯体構造～鉄筋コンクリート造(RC)6F、PH1
F ● 屋根～シングルコンクリート ● 壁～コンクリート

- ◎設備方式～突針方式(SGP(白))
- ◎導線引下げ方式～直接法(塩ビ管理込配線)
- ◎端子函仕様～黄銅製埋込型
- ◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒

