

# 避雷設備の設計・施工例

## No. 7 危険物庫(ブロック造)

### 設備概要

●被保護物の指定条件～危険物指定建築物等●環境条件～過疎地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり●土質～山地粘土●躯体構造～ブロック造、1F●屋根～石綿スレート葺●壁～ブロック

◎設備方式～独立避雷針方式(1基)

◎導線引下げ方式～直接法(露出配線)

◎端子函仕様～ABS製、露出型

◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒、接地抵抗低減剤

