

避雷設備の設計・施工例

No.12寺院(木造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等 ●環境条件～一般市街地、建物
- 土質～ローム層(赤土) ●躯体構造～木造 ●屋根～銅板平葺 ●壁～木造
- ◎設備方式～むね上げ導体方式(銅帯4t×25)
- ◎導線引下げ方式～直接法(露出配線)
- ◎端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎接地方式～接地銅板、接地抵抗低減剤

