

避雷設備の設計・施工例

No.14 浄水タンク (RC造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等 ● 環境条件～過疎地、建物外周に舗装なし ● 土質～山地粘土 ● 躯体構造～鉄筋コンクリート造(RC)
- 屋根～シングルコンクリート ● 壁～コンクリート
- ◎ 設備方式～突針方式 (ステンレス管) 支線あり
- ◎ 導線引下げ方式～直接法 (露出配線)
- ◎ 端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎ 接地方式～接地銅板、連結式アース棒、接地抵抗低減剤

