

避雷設備の設計・施工例

No. 2 事務所ビル(RC造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等
- 環境条件～一般市街地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり
- 土質～粘土質 ●躯体構造～鉄筋コンクリート造(RC)6F、PH1F
- 屋根～シングルコンクリート ●壁～コンクリート

- ◎設備方式～突針・むね上げ導体併用方式(アルミテーパーポール・フェンス)
- ◎導線引下げ方式～直接法(塩ビ管理込配線)
- ◎端子函仕様～ABS製、埋込型
- ◎接地方式～接地銅板

