

避雷設備の設計・施工例

No. 3 倉庫ビル(RC造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等
- 環境条件～工業団地、建物外周に舗装あり、敷地に余裕あり
- 土質～ローム層(赤土) ●躯体構造～鉄筋コンクリート造(RC) 4F
PH1F ●屋根～シングルコンクリート ●壁～コンクリート

- ◎設備方式～突針・むね上げ導体併用方式(SGP(白))・ $2\phi \times 13$ (40°)
- ◎導線引下げ方式～簡略法(主鉄筋2条以上)
- ◎端子函仕様～黄銅製、露出型、測定用補助端子付
- ◎接地方式～接地銅板、接地抵抗低減剤、測定用アース棒(P.C極)

