

避雷設備の設計・施工例

No. 4 一般ビル(SR造)

設備概要

●被保護物の指定条件～一般建築物等 ●環境条件～一般市街地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり ●土質～粘土質 ●躯体構造～鉄骨造 (SR) 5F ●屋根～コンクリート(露出防水) ●壁～ALC版

◎設備方式～突針方式 (SGP(白))
 ◎導線引下げ方式～直接法 (露出配線)
 ◎端子函仕様～ABS製、露出型
 ◎接地方式～接地銅板

