

# 避雷設備の設計・施工例

## No. 5 工場・倉庫(SR造)

### 設備概要

●被保護物の指定条件～一般建築物等・環境条件～工業団地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり ●土質～山地粘土 ●躯体構造～鉄骨造(SR) ●屋根～折版葺 ●壁～金属板

◎設備方式～突針・むね上げ導体併用方式(SGP(白)・架線 $2\phi\times 13$ ( $40^\circ$ ))支線あり

◎導線引下げ方式～直接法(露出配線)

◎端子函仕様～ABS製、露出型

◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒、接地抵抗低減剤

