

避雷設備の設計・施工例

No. 6 体育館(RC造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等
- 環境条件～一般市街地、建物外周に舗装あり
- 土質ローム層(赤土)
- 躯体構造～鉄筋コンクリート造(RC)3F
- 屋根～折版葺
- 壁～コンクリート

- ◎設備方式～むね上げ導体方式(銅帯4t×25)
- ◎導線引下げ方式～簡略法(主鉄筋2条以上)
- ◎端子函仕様～ABS製、埋込型、測定用補助端子付
- ◎接地方式～接地銅板、測定用アース棒(P、C極)

