

# 避雷設備の設計・施工例

## No. 8 危険物庫(ブロック造)

### 設備概要

- 被保護物の指定条件～危険物指定建築物等 ●環境条件～工業団地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり ●土質～粘土質湿地 ●躯体構造～ブロック造、1F ●屋根～石綿スレート葺 ●壁～ブロック
- ◎設備方式～突針方式 (SGP(白))、支線あり
- ◎導線引下げ方式～直接法 (露出配線)
- ◎端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎接地方式～接地銅板

