

避雷設備の設計・施工例

No. 9 危険物倉庫(ブロック造)

設備概要

●被保護物の指定条件～危険物指定建築物等 ●環境条件～過疎地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり ●土質～ローム層(赤土) ●躯体構造～ブロック造、1F ●屋根～コンクリート(露出防水) ●壁～ブロック

◎設備方式～独立避雷針方式(2基)
 ◎導線引下げ方式～直接法(露出配線)
 ◎端子函仕様～ABS製、露出型
 ◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒

