

避雷設備の設計・施工例

No.10危険物取扱所(SR造)

設備概要

- 被保護物の指定条件～危険物指定建築物等 ● 環境条件～過疎地、建物外周に舗装なし、敷地に余裕あり ● 土質～岩盤 ● 躯体構造～鉄骨造 (SR) 1F ● 屋根～折版葺 ● 壁～ALC版
- ◎ 設備方式～独立架空地線方式 (1条)
- ◎ 導線引下げ方式～直接法 (露出配線)
- ◎ 端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎ 接地方式～環状埋設地線、接地銅板

