

避雷設備の設計・施工例

No.11木造民家

設備概要

- 被保護物の指定条件～一般建築物等 ●環境条件～一般市街地、建物
- 土質～粘土質 ●躯体構造～木造、
- 屋根～瓦葺 ●壁～木造
- ◎設備方式～むね上げ導体方式 (銅帯 4 t × 25、2φ × 13(40°))
- ◎導線引下げ方式～直接法 (露出配線)
- ◎端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒

