

避雷設備の設計・施工例

No.13神社 (木造)

設備概要

●被保護物の指定条件～一般建築物等 ●環境条件～密集市街地、建物外周に舗装なし、●土質～ローム層(赤土) ●躯体構造～木造 ●屋根～銅板平葺 ●壁～木造

- ◎設備方式～突針、むね上げ導体併用方式(千木用突針、銅帯4t×25)
- ◎導線引下げ方式～直接法(露出配線)
- ◎端子函仕様～ABS製、露出型
- ◎接地方式～接地銅板、連結式アース棒、接地抵抗低減剤

